

BESCHEINIGUNG

über die Baumusterprüfung

Baumusterprüfung Nr. 268931163-50

Gültig bis 31. Juli 2033

Hersteller Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG
Solinger Straße 23 – 25
D-42857 Remscheid

Produkt Anbohrsystem für Böhmer-Fernheizkugelhähne DN20 bis DN100
Zulässiger Betriebsüberdruck 20 bar
Zulässige Betriebstemperatur bis +140 °C, mit Sonderdichtung +200 °C

Typbezeichnung Best.-Nr. 270 000

Zeichnung Nr. / Stand Adapter DN20 (u), u270 320 / 26.04.1999
Adapter DN25 (u), u270 325 / 30.04.1997
Adapter DN32 (u), u270 332 / 30.04.1997
Adapter DN40 (u), u270 340 / 30.04.1997
Adapter DN50 (u), u270 350 / 30.04.1997
Adapter DN65 (u), u270 365 / 03.04.1997
Adapter DN80 (u), u270 380 / 03.12.1997
Adapter DN100 (u), u270 400 / 03.12.1997
Brille, 270 014 / 06.05.1997
Unterteil, 270 021 / 30.04.1997

Prüfgrundlagen Arbeitsblatt AGFW FW 432, Ausgabe März 2020
AD 2000-A4, Ausgabe November 2015

Prüfbericht-Nr. 268931163-040-01 vom 28.09.2023

Die Baumusterprüfung wird in Anwendung der Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen zuerkannt.
Die technischen Daten und die Gebrauchsanleitung des Herstellers sind zu beachten.

Trier, 06.10.2023


Christof Lentes

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle für Druckgeräte
Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland

